


검사실시결과통보서

문서번호	E안산지사G5-2025-247		고객안내번호	4025-2411-0381-2	
접수번호	4025-20241016-00026		관할검사기관	안산지사	
건물명	안산문화광장				
건물주소	경기도 안산시 단원구 광덕대로 157, 25시광장 (고잔동)				
검사종류	정기검사	검사대수	1대		
검사실시일	2025.01.08		검사자 / 입회자	[REDACTED]	
판정결과	합격	보완	조건부합격	불합격	
	1	0	0	0	
판정결과	※ 관련 근거 : 「승강기 안전관리법」 제28조, 제32조 - 합격 : 설치 및 안전검사기준에 맞는 경우 - 보완 : 설치검사기준에 맞지 않는 경우로서 그 내용이 경미한 경우 (설치검사 진행중) - 조건부합격 : 설치 및 안전검사기준에 맞지 않으나 그 내용이 승강기의 안전운영에 직접 관련이 없는 경미한 사항으로 인정한 경우 - 불합격 : 설치 및 안전검사기준에 맞지 않는 경우				
안내사항	① 「승강기 안전관리법 제29조(승강기 안전관리자)」에 따라 승강기 관리주체는 해당 건물에 승강기 안전관리자를 선임하여야 하며, 선임하지 않았다면 즉시 안전관리자 선임신청을 해 주시기 바랍니다. 아울러, 선임된 안전관리자가 법정교육을 수료하지 않은 경우 선임 후 3개월 이내에 반드시 해당 법정교육을 받으시기 바랍니다. ※ 안전관리자 선임신청 : 승강기민원24(https://minwon.koelsa.or.kr) ※ 교육신청 : 승강기교육센터(https://edu.koelsa.or.kr) ② 설치검사를 받은 날부터 25년이 지난 승강기(검사주기 6개월)가 조건부합격 판정을 받은 경우에는 확인검사가 완료된 후 다음번 검사주기도래 안내문이 발송됨에 따라 해당 승강기는 검사주기도래일에 임박하여 안내될 수 있습니다.				
위와 같이 고객님의 신청하신 승강기검사에 대한 검사실시결과를 안내드리며, 승강기별 세부사항은 검사성적서를 확인하시기 바랍니다. 2025년 01월 09일 첨부 1. 검사실시결과내역서 2. 검사성적서					
한국승강기안전공단이사장 					
안산지사 : 경기도 안산시 상록구 해안로 705, 경기테크노파크 기술고도화동 301호 (사동) TEL : 1566-1277					

검사실시결과내역서

고객안내번호	4025-2411-0381-2	접수번호	4025-20241016-00026	
건물명	안산문화광장			
건물주소	경기도 안산시 단원구 광덕대로 157, 25시광장 (고잔동)			
검사종류	정기검사	관할검사기관	안산지사	
검사실시일	2025.01.08			
상세내역				
승강기고유번호	호기(설치장소)	형식/종류	판정결과	검사유효기간(보완기간)
2108-960	1(전망대)	권상식/VVF/승객용	조건후합격	2024.11.23 ~ 2025.11.22

- 이하여백 -



검사 성적서

□ 승강기정보

건 물 명	안산문화광장		
건 물 주 소	경기도 안산시 단원구 광덕대로 157, 25시광장 (고잔동)		
호기 (설치장소)	1(전망대)	승강기 고유번호	2108-960
형식 / 종류	권상식/VVVF/승객용	운행구간(운행층수)	1-3(3)
제 조 업 체	현대엘리베이터(주)	유지관리업체	국제승강기공사(주)
구 동 기 공 간	MRL	적재하중	1,000 kg
정 격 속 도	1 m/s	매다는장치의지름/두께	10 mm
추락방지안전장치	점차작동형	매다는장치의가닥수	5 가닥

□ 항목별 검사결과

항목	주요내용	결과	항목	주요내용	결과
1.1	기본제원	적합	1.2	기계류 공간	적합
1.3	승강로	적합	1.4	카, 운전 및 접근허용	적합
1.5	매다는 장치, 보상수단, 제동 및 권상	적합	1.6	안전회로	적합
1.7	카 및 균형추의 추락방지안전장치와 과속에 대한 보호	적합	1.8	주행성능 측정	적합
1.9	전기적 보호	적합	1.10	장애인용 엘리베이터 추가 요건	해당없음
1.11	소방구조용 엘리베이터 추가요건	해당없음	1.12	피난용 엘리베이터 추가요건	해당없음
1.13	엘리베이터를 구성하는 승강기부품의 상태	적합	1.14	그 밖의 표시 등	적합
1.15	자체점검의 확인	적합			

□ 검사실시정보

검 사 종 류	정기	관 할 검 사 기 관	안산지사
검 사 실 시 일	2025.01.08	판 정 결 과	조건후합격
검 사 자	██████	검사유효기간(보완기간)	2024.11.23 ~ 2025.11.22

화살표 방향으로
합격증명서를 떼어주세요.

승강기 검사 합격 증명서

발행번호: 제 4025 - 2 - 2025 - 42505528 - 1 호

검 사 구 분: []설치, [✓]정기, []수시, []정밀안전검사

건 물 명 칭: 안산문화광장

승강기종류: 승객용 (설치호기: 1호기 (전망대))

소 재 지: 경기도 안산시 단원구 광덕대로 157

검 사 자: ██████

대 행 기 관: 한국승강기안전공단이사장

다음 검사는 2025년 10월 13일부터 2026년 01월 05일 이내에 받아야 함

승강기번호(ID) 2108-960 2025년 01월 08일 행정안전부장관 직인