

※ []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

1. 특정소방대상물의 관계인이 소방시설등에 대한 자체점검을 하지 아니하거나 관리업자 등으로 하여금 정기적으로 점검하게 하지 아니한 경우 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처합니다.
2. 특정소방대상물의 관계인이 소방시설등의 점검결과를 보고하지 아니하거나 거짓으로 보고한 경우 300만원 이하의 과태료를 부과합니다.

대 표 자	[]소유자, [√]관리자, []점유자 성명: 원 전화번호: 010-7
소방안전 관리등급	[]특급, []1급, [√]2급, []3급
소방안전 관 리 자	[]소방기술자격, []소방안전 관리자수첩, [√]업무대행감독, []겸직, []기타 성명: 원 , 전화번호: 010- , 최근 교육이수일: --
소방계획서	작성 ([√]보관 []미보관), []미작성
자체점검 (전년도)	작동점검([√]실시 []미실시) 종합점검 ([√] 실시 []미실시)
교육훈련	소방안전교육([√]실시 []미실시) 소방훈련([√]실시 []미실시)
화재보험	[√]가입, []미가입 보험사: 지방재정공제회 , 가입기간: 2025-01-01 ~ 2026-01-01 가입금액: 대인(천만원) 대물(100 천만원)
다중이용 업소현황	[]휴게음식점영업(개소) []제과점영업(개소) []일반음식점영업(개소) []단란주점영업(개소) []유흥주점영업(개소) []영화상영관(개소) []비디오물감상실업(개소) []비디오물소극장업(개소)[]복합영상물제공업(개소) []학원(개소) []독서실(개소) []목욕장업(개소) []찜질방업(개소) []게임제공업(개소) []인터넷컴퓨터게임시설 []복합유통게임제공업(개소)[]노래연습장업(개소) 제공업(개소) []산후조리업(개소) []고시원업(개소) []권총사격장(개소) []가상체험 체육시설업(개소)[]안마시술소(개소) []전화방업(개소) []화상대화방업(개소) []수면방업(개소) []콜라텍업(개소) [√]해당없음

건축허가일		사용승인일	2012-07-12
연 면 적	598.76 m²	건축면적	614.86 m²
층 수	지상 1층 / 지하 0층	높 이	8.6 m
건축물구조	양식(옥) 식 철근콘크리트조 조		
지붕구조	슬라브가	경사로	개소
계 단	일반(개소) 직통(개소) 피난(개소) 특별피난(개소)		
승 강 기	승용(대) 비상용(대) 피난용(대)		
주 차 장	옥내([]지하 []지상 []필로티 []기계식) []옥상 []옥외		

소방시설등의 현황

※ []에는 해당 시설에 √ 표를 하고, 점검결과란은 양호○, 불량×, 해당없는 항목은 /표시를 합니다.

1. 소방시설등 점검결과

구분	해 당 설 비			점검결과	구분	해 당 설 비			점검결과
소화 설비	소화기구 및 자동소화장치	[√]	소화기구 (소화기, 자확, 간이)	양호	피난 구조 설비	피난 기구	[]	피난기구	
		[]	주거용 주방자동소화장치				[]	공기안전매트·피난사다리 (간이)완강기·미끄럼대·구조대	
		[]	상업용 주방자동소화장치				[]	다수인피난장비	
		[]	캐비닛 자동소화장치				[]	승강식피난기 하향식피난구용내림식사다리	
		[]	가스분말고체 자동소화장치			[]	인명구조기구		
	[] 옥내소화전설비					[√]	유도등	양호	
	[√] 스프링클러설비			양호		[]	유도표지		
	[] 간이스프링클러설비					[]	피난유도선		
	[] 화재조기진압용스프링클러설비					[]	비상조명등		
	[] 물분무소화설비					[]	휴대용비상조명등		
	[] 미분무소화설비				소화 용수 설비	[]	상수도소화용수설비		
	[] 포소화설비					[]	소화수조 및 저수조		
	[] 이산화탄소소화설비				소화 활동 설비	[]	거실제연설비		
	[] 할론소화설비					[]	부속실 등 제연설비		
	[] 할로겐화합물 및 불활성기체 소화설비					[]	연결송수관설비		
	[] 분말소화설비					[]	연결살수설비		
	[] 강화액소화설비					[]	비상콘센트설비		
	[] 교체에어로졸소화설비					[]	무선통신보조설비		
	[] 옥외소화전설비					[]	연소방지설비		
	경보 설비	[] 단독경보형감지기				기타	[]	방화문, 자동방셔터	
[√] 비상경보설비			양호	[√]	비상구, 피난통로		양호		
[] 비상방송설비				[√]	방 염		양호		
[] 자동화재탐지설비 및 시각경보기				비고					
[] 통합감시시설									
[] 자동화재속보설비									
[] 누전경보기									
[] 가스누설경보기									

2. 안전시설등 점검결과 (다중이용업소)

구분	해 당 설 비		점검결과	구분	해 당 설 비		점검결과
소화 설비	☐ 소화기 또는 자동확산소화기			비상구	☐ 방화문		
	☐ 간이스프링클러설비				☐ 비상구(비상탈출구)		
경보 설비	☐ 비상경보설비 또는 자동화재탐지설비			기타	☐ 영업장 내부 피난통로		
	☐ 가스누설경보기				☐ 영상음향차단장치		
피난 구조 설비	☐ 피난기구				☐ 누전차단기		
	☐ 피난유도선				☐ 창 문		
	☐ 유도등, 유도표지 또는 비상조명등				☐ 피난안내도, 피난안내영상물		
	☐ 휴대용비상조명등				☐ 방염대상물품		

1. 소화기구, 자동소화장치

구분	소화기		간이소화용구		자동확산소화기	자동소화장치	비 고
	분말	기타	투척용	기타			
합계	4						
동명	4						
비 고	※ []에는 해당 시설에 √ 표를 하고, 수량을 기입하며, 설비현황에 대하여 기입란이 부족한 경우 서식을 추가하여 작성할 수 있습니다.						

2. 수계소화설비(공통사항)

수원	주된수원	◦ 설비의 종류: []옥내소화전설비 []옥외소화전설비 [☒]스프링클러설비 []간이스프링클러설비 []화재조기진압용스프링클러설비 []물분무소화설비 []미분무소화설비 []포소화설비 ◦설치장소: 동명() 지상 (1)층, []전용실 []기계실 [☒]기타(펌프실) ◦ 흡입방식: [☒]정압 [☐]부압, ◦ 유효수량: (16)m³
가압송수장치	고가수조	◦ 설비의 종류: []옥내소화전설비 []옥외소화전설비 []스프링클러설비 []간이스프링클러설비 []화재조기진압용스프링클러설비 []물분무소화설비 []미분무소화설비 []포소화설비 ◦설치장소: 동명() 지상 ()층, []전용실 []기계실 []기타() ◦ 유효낙차: (0)m
가압송수장치	펌프방식	◦ 설비의 종류: [☐]옥내소화전설비 [☐]옥외소화전설비 [☒]스프링클러설비 [☐]간이스프링클러설비 [☐]화재조기진압용스프링클러설비 [☐]물분무소화설비 [☐]미분무소화설비 [☐]포소화설비 ◦ 설치장소: 지상(1)층, [☒]전용실 [☐]기계실 [☐]기타() ◦ 주펌프 전양정:(40)m, 토출량:(800)ℓ/min [☐]전동기 [☒]내연기관(연료:[☒]경유 [☐]기타 ◦ 충압펌프 전양정:(40)m, 토출량:(60)ℓ/min [☒]전동기 [☐]내연기관(연료:[☐]경유 [☐]기타 [☐]물올림장치(유효수량: ()ℓ, 급수배관: (0)mm ◦ 기동장치: [☒]기동용수압개폐장치, [☐]ON/OFF방식 [☒]압력챔버(용량:(100)ℓ, 사용압력:(1)MPa [☐]기동용압력스위치([☐]부르동관식 [☐]전자식 [☐]그 밖의 것 [☐]감압장치 지상 ()층 ~ 지상 ()층, 설치장소:()
송수구		[]옥내소화전설비 []옥외소화전설비 [☒]스프링클러설비 []간이스프링클러설비 []화재조기진압용스프링클러설비 []물분무소화설비[]미분무소화설비[]포소화설비 ◦ 설치장소: (건물 좌측), [☒]쌍구형 (1)개/[]단구형 ()개
비상전원		[]자가발전설비([]소방전용 []소방부하겸용 []소방전원보존형 []기타() []비상전원수전설비 [☒]축전지설비 []전기저장장치 ◦ 설치장소: 동명() 지상 (1)층, []전용실 []기계실 [☒]기타(펌프실)

3. 수계소화설비(개별사항)

옥내소화전	◦ 설치장소: 동명() []전체층/[]일부층 ◦ 설치개수가 가장 많은 층의 설치개수: ()개
옥외소화전	◦ 설치개수: ()개
스프링클러설비	◦ 종류: []습식 []부압식 [☒]준비작동식 []건식 []일제살수식 ◦ 설치장소: 동명() [☒]전체층/[]일부층
간이스프링클러설비	◦ 종류: []펌프 []캐비닛 []상수도 ◦ 설치장소: 동명() []전체층/[]일부층
포소화설비	[]포워터스프링클러설비 []포헤드설비 []고정포방출설비 []기타() ◦ 설치장소: 동명() []전체층/[]일부층 ◦ 소화약제 []단백포 []합성계면활성제 []수성막포 []내알코올포

5. 경보설비

[] 단독경보형 감지기	◦ 설치장소: 동명() [] 전체층/ [] 일부층 설치층(장소) ◦ 주전원 [] 상용전원 [] 건전지
[√] 비상경보설비	[√]비상벨설비 [] 자동식사이렌설비 ◦ 설치장소: 동명() [√] 전체층/ [] 일부층 설치층(장소) ◦ 조작장치 설치장소: 동명(상상민 출공장) 지상 (1)층 [] 전용실 [√] 기타(통신실)
[] 자동화재탐지설비	◦ 설치장소: 동명() ()층 ◦ 경보방식 [] 전층경보 [] 우선경보, 시각경보기 [] 유 [] 무 ◦ 설치장소 동명() [] 전체층/[] 일부층 ◦ 감지기종류 [] 열 [] 연기 그 밖의 것([] 불꽃 [] 아날로그식 [] 복합형)
[] 비상방송설비	◦ 설치장소: [] 전용 [] 겸용 / [] 전층경보 [] 우선경보 ◦ 증폭기 설치장소: 동명() ()층, [] 방재실 [] 기타()
[] 자동화재속보설비	◦ 설치장소: 동명() ()층, [] 방재실 [] 기타()
[] 통합감시시설	◦ 주수신기 설치장소: 동명() ()층 [] 방재실 [] 기타() ◦ 부수신기 설치장소: 동명() ()층 [] 방재실 [] 기타() ◦ 정보통신망 [] 광케이블 [] 기타() / 예비선로 [] 유 [] 무
[] 누전경보기	◦ 수신기 설치장소: 동명() ()층 [] 방재실 [] 기타() ◦ 수신기 형식 [] 1급 [] 2급, 차단기구 [] 무 [] 유(설치장소:)
[] 가스누설경보기	◦ [] 단독형 [] 분리형, 사용가스종류[] LNG [] LPG, 경계구역 수: ()개 ◦ 수신기 설치장소: 동명() ()층 [] 방재실 [] 기타() ◦ 차단기구 [] 무 [] 유(설치장소:)

6. 피난구조설비

[] 피난기구	◦ 종류: [] 피난사다리 [] 완강기 [] 다수인피난장비 [] 승강식피난기 [] 미끄럼대 [] 피난교 [] 피난용트랩 [] 구조대 [] 간이완강기 [] 공기안전매트 ◦ 설치장소: 동명() [] 전체층/[] 일부층
[] 인명구조기구	◦ 종류: [] 방열복/ 방화복 [] 공기호흡기 [] 인공소생기 ◦ 설치장소: 동명() [] 전체층/[] 일부층 ◦ 대상물의 용도: [] 5층이상 병원 [] 7층이상 관광호텔 [] 이산화탄소소화설비 설치 [] 지하역사·백화점·대형점포·쇼핑센터·지하상가·영화상영관
[√] 유도등	◦ 종류: [√] 피난구 [√] 통로 [] 객석유도등 [] 유도표지 [] 피난유도선 ◦ 설치장소: 동명() [√] 전체층/[] 일부층 ()
[] 비상조명등	◦ 설치장소: 동명() [] 전체층/[] 일부층 ◦ 비상전원 [] 자가발전설비 [] 축전지설비 [] 내장형
[] 휴대용 비상조명등	◦ 설치장소: 동명() [] 전체층/[] 일부층 ◦ 전원 [] 건전지식 [] 충전식 배터리식

소방시설등 불량 세부사항

설비명	점검번호	불량내용	
소화설비	기타	이상없음	
경보설비	기타	이상없음	
피난구조설비	기타	이상없음	
소화용수설비	기타	해당없음	
소화활동설비	기타	해당없음	
기타	기타	이상없음	
안전시설등	기타	해당없음	
점검 코드	점검내용		수리,보수내용
불량내용			