

※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

(앞쪽)

|               |  |                         |  |                     |                                   |              |
|---------------|--|-------------------------|--|---------------------|-----------------------------------|--------------|
| 소방안전<br>관리대상물 | 대상명  | 김홍도미술관                  |  |                     | 용도                                | 문화 및<br>집회시설 |
|               | 대표자  | 안산문화재단 이사장              |  |                     | 전화번호                              | 481-0507     |
|               | 주소   | 경기도 안산시 상록구 총장로 422     |  |                     |                                   |              |
|               | 등급   | [ ] 특급                  | [ ] 1급   | [ √ ] 2급            | [ ] 3급                            |              |
| 소방안전<br>관리자   | 성명   | 선임일자                    | 보유자격   | 자격구분                | 연락처                               |              |
|               | 원  | 2024.8. 2.              | 공공기관   | [ √ ]주 [ ]보<br>[ ]조 | 031-481-0507<br>(010- )           |              |
|               |  |                         |  | [ ]주 [ ]보<br>[ ]조   |                                   |              |
|               |  |                         |  | [ ]주 [ ]보<br>[ ]조   |                                   |              |
| 소방훈련 결과       |  |                         |  |                     |                                   |              |
| 일시/장소         | 2025. 2. 26.(수) 15:00 / 김홍도미술관 3관  |                         |  | [ ] 자체훈련            | [ √ ] 합동훈련                        |              |
| 참석결과          | 훈련교관   | 참석대상(명)                 |  | 참석(명)               | 미참석(명)                            |              |
|               | 소방경 임 록  | 19명(미술관 8명,<br>소방서 11명) |  | 19명                 | 0명                                |              |
| 훈련보조재료        | 소방차, 펌프차, 사다리차, 지휘차, 물소화기  |                         |  |                     |                                   |              |
| 훈련내용          | 통보훈련   |                         | 피난훈련   |                     | 소화훈련                              |              |
|               | 화재경보기 작동 훈련<br>화재발생 신고훈련,<br>비상연락망을 통한 전직원<br>카카오톡 전송, 화재전파<br>훈련  |                         | 직원 및 관람객 대피유도 및<br>소산지 집결 훈련<br>사다리차로 고립자 구조훈련<br>수장고 작품 반출 및 후송 |                     | 스프링클러 연결송수구 연결<br>훈련, 소방차 화재진압 훈련 |              |
| 훈련성과          | 통보훈련으로 화재발생시 초기진화 및 화재 신고, 상황전파 방법 숙지<br>피난훈련으로 피난유도반원들의 피난안내 위치 및 피난동선 숙지<br>소방서와 합동훈련으로 소방차 진출입로 및 연결송수구, 소화기구등 확인 및 작동시연<br>수장고 작품 반출 및 후송방법 숙지, 소방교육으로 소화기 사용법 실습 및 숙지 |                         |  |                     |                                   |              |
| 문제점           | - (강평) 미술관 직원들의 화재상황 대처 숙달능력이 잘되어 있었음<br>실제 화재발생시 피난대피를 우선적으로 하여 인명피해를 줄여야 함   |                         |  |                     |                                   |              |
| 개선계획          |  |                         |  |                     |                                   |              |

소방교육 결과

|       |   |         |       |        |
|-------|---|---------|-------|--------|
| 일시/장소 | 2025. 2. 26.(수) 16:30 김홍도미술관 3관                                     |         |       |        |
| 참석결과  | 교육강사  | 참석대상(명) | 참석(명) | 미참석(명) |
|       | 안전관리자: 원  | 8명      | 8명    | 0명     |
| 교육내용  | 소화기 사용법 및 교육용 소화기 실습  |         |       |        |
| 교육성과  | 안전핀 제거, 화재위치·바람방향을 고려한 방사위치선정 등 교육 및 교육용 물소화기 실습교육으로 화재상황시 신속한 대처가능 |         |       |        |
| 문제점   |   |         |       |        |
| 개선계획  | 매년 신규입사자 위주로 실습으로 전직원 실습  |         |       |        |

소방훈련 · 교육 관련사진

[별도첨부] 소방훈련 및 교육 사진대지 참조

# 김홍도미술관 소방합동훈련 사진대지



훈련준비(소방차등4대 지원)



훈련보고(훈련통제관)




3관 상설전시관 화재발생상황



소방감지기 및 스프링클러작동(발신기작동)



화재신고 (소방서 신고 및 화재상황전파 유선)



화재상황전파 (카카오톡 상황전파)



화재발견자 초기소화



스프링클러 연결송수구 연결 및 진압준비

# 김홍도미술관 소방합동훈련 사진대지



피난유도 (직원 및 관람객 대피유도)



피난유도 소산지 이동(하부주차장)



화재진압 (실제 소방차 방사훈련)



사다리차 전개(3층 고립인원 구조)



방호복구반 수장고개방 및 작품반출



소장품 반출 및 후송준비



화재진압 보고 및 강평



수장고 소장품 및 자동소화장치 위치확인

# 김흥도미술관 소방교육 사진대지



소화기 사용법 교육



소화기 사용법 교육



소화기 사용법 실습 교육 (교육용 소화기)



소화기 사용법 실습 교육(교육용 소화기)