

검사실시결과통보서

문서번호	E인천지원G5-2024-8055	고객안내번호	9102-2405-0468-2
접수번호	9102-20240509-00024	관할검사기관	인천지원
건물명	김홍도미술관		
건물주소	경기도 안산시 상록구 충장로 422 (성포동)		
검사종류	정기검사	검사대수	1대
검사실시일	2024.06.20	검사자 / 입회자	이예일 / 유지관리업체

판정결과	합격	보완	조건부합격	불합격
	1	0	0	0

※ 관련 근거 : 「승강기 안전관리법」 제28조, 제32조
- 합격 : 설치 및 안전검사기준에 맞는 경우
- 보완 : 설치검사기준에 맞지 않는 경우로서 그 내용이 경미한 경우 (설치검사 진행중)
- 조건부합격 : 설치 및 안전검사기준에 맞지 않으나 그 내용이 승강기의 안전운행에 직접 관련이 없는 경미한 사항으로 인정한 경우
- 불합격 : 설치 및 안전검사기준에 맞지 않는 경우

안내사항
① 「승강기 안전관리법 제29조(승강기 안전관리자)」에 따라 승강기 관리주체는 해당 건물에 승강기 안전관리자를 선임하여야 하며, 선임하지 않았다면 즉시 안전관리자 선임신청을 해 주시기 바랍니다. 아울러, 선임된 안전관리자가 법정교육을 이수하지 않은 경우 선임 후 3개월 이내에 반드시 해당 법정교육을 받으시기 바랍니다.
※ 안전관리자 선임신청 : 승강기민원24(<https://minwon.koelsa.or.kr>)
※ 교육신청 : 승강기교육센터(<https://edu.koelsa.or.kr>)
② 설치검사를 받은 날부터 25년이 지난 승강기(검사주기 6개월)가 조건부합격 판정을 받은 경우에는 확인검사가 완료된 후 다음번 검사주기도래 안내문이 발송됨에 따라 해당 승강기는 검사주기도래일에 임박하여 안내될 수 있습니다.

위와 같이 고객님의 신청하신 승강기검사에 대한 검사실시결과를 안내드리며,
승강기별 세부사항은 검사성적서를 확인하시기 바랍니다.

2025년 02월 13일

- 첨부 1. 검사실시결과내역서
2. 검사성적서
3. 시정권고내역서

(재)승강기안전기술연구원



검사실시결과내역서

고객안내번호	9102-2405-0468-2	접수번호	9102-20240509-00024	
건물명	김홍도미술관			
건물주소	경기도 안산시 상록구 충장로 422 (성포동)			
검사종류	정기검사	관할검사기관	인천지원	
검사실시일	2024.06.20			
상세내역				
승강기고유번호	호기(설치장소)	형식/종류	판정결과	검사유효기간(보완기간)
2157-907	1(미술관)	권상식/VVF/승객용	합격	2024.05.28 ~ 2025.05.27

- 이하 여백 -

검사 성적서

□ 승강기정보

건 물 명	김홍도미술관		
건 물 주 소	경기도 안산시 상록구 총장로 422 (성포동)		
호기 (설치장소)	1(미술관)	승강기 고 유 번호	2157-907
형 식 / 종 류	권상식/VVVF/승객용	운행구간(운행층수)	1-3(3)
제 조 업 체	(주)신일승강기	유 지 관 리 업 체	(주)광일엘리베이터
구 동 기 공 간	MRL	적 재 하 중	1,600 kg
정 격 속 도	1 m/s	매다는장치의자름/두께	12 mm
추락방지안전장치	점차작동형	매다는장치의가닥수	6 가닥

□ 항목별 검사결과

항목	주요내용	결과	항목	주요내용	결과
1.1	기본제원	적합	1.2	기계류 공간	적합
1.3	승강로	적합	1.4	카, 운전 및 접근허용	적합
1.5	매다는 장치, 보상수단, 제동 및 권상	적합	1.6	안전회로	적합
1.7	카 및 균형추의 추락방지안전장치와 과속에 대한 보호	적합	1.8	주행성능 측정	적합
1.9	전기적 보호	적합	1.10	장애인용 엘리베이터 추가 요건	해당없음
1.11	소방구조용 엘리베이터 추가요건	적합	1.12	피난용 엘리베이터 추가요건	해당없음
1.13	엘리베이터를 구성하는 승강기부품의 상태	적합	1.14	그 밖의 표시 등	적합
1.15	자체점검의 확인	적합			

□ 검사실시정보

검 사 종 류	정기	관 할 검 사 기 관	인천지원
검 사 실 시 일	2024.06.20	판 정 결 과	합격
검 사 자	이예일	검사유효기간(보완기간)	2024.05.28 ~ 2025.05.27

승강기 검사 합격 증명서

발 행 번 호 : 제 9102 - 2 - 2024 - 42602639 - 1 호

검 사 구 분 : []설치, []정기, []수시, []정밀안전검사

건 물 명 칭 : 김홍도미술관

승강기종류 : 승객용 (설치호기 : 1호기 (미술관))

소 재 지 : 경기도 안산시 상록구 총장로 422

검 사 자 : 이예일, 하성원

대 행 기 관 : (재)승강기안전기술연구원

다음 검사는 2025년 04월 10일부터 2025년 07월 08일 이내에 받아야 함

승강기번호(ID)
2157-907

2024년 06월 20일

행정안전부장관

직인