

## 소방훈련·교육 실시 결과서

※ 바탕색이 어두운 칸은 신청인이 작성하지 않으며, [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

접수번호	접수일자	처리기간	즉시	
소방안전 관리대상물	대상명	안산문화예술의전당		
	대표자	안산문화재단 이사장	전화번호	문화 및 집회시설 481-0543
	주소	경기도 안산시 단원구 화랑로 312 안산문화예술의전당		
	등급	[ ] 특급 [ √ ] 1급		
소방안전 관리자	성명	선임일자	자격종류	자격구분
	김 병 철	2024. 8. 1.		[ √ ] 주 [ ] 보조
				[ ] 주 [ ] 보조
				[ ] 주 [ ] 보조
[ √ ] 소방훈련 [ ] 소방교육				
일시/장소	2024. 11. 28.(목) 안산문화예술의전당			
참석결과	총대상자(명)	참석(명)	미참석(명)	
	87명	68명	19명	
주요내용	소방합동훈련: 공연장 출연자 대기실의 화재를 가상으로 화재신고 훈련, 상황전파훈련, 피난대피유도 훈련, 화재진압훈련, 환자응급조치 및 환자후송훈련, 화재복구(화재안전조치)등 전당 자위소방대원임무를 종합하여 훈련 실시 교육훈련: 물소화기를 사용한 소화기 사용법 실습			
주요성과	가상훈련을 통하여 화재발생시 초기진화 및 화재 상황통보 방법 숙지 피난훈련으로 피난유도반원들의 피난안내 위치 및 피난동선 숙지 화재진압 훈련을 통한 소화전 및 소화기 사용법 숙지 지휘반, 비상연락반, 피난유도반, 초기소화반, 응급구조반, 방호안전반등 서로 연계된 종합적인 자위소방대 행동요령 숙지			
문제점	- 화재신고시 안산문화예술의전당으로만 신고하면 소방서 출동후 위치파악이 어려움 - 전당 특성상 출연자대기실등 피난을 못하는 부분이 생김 - 최초발견자 화재집압시 고립될수 있는 부분이 생길수 있음			
조치사항	- 화재신고시 정확한 화재지점 안내 및 위치가 어디인지 신고절차 개선 - 소방차 진입시 화재지점 안내, 도면등을 통한 화재 고립지역등 위치 안내 개선 - 소화기, 소화전 사용시 진압반의 대피로를 확인후 화재진압			

「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제37조제2항, 같은 법 시행령 제38조 및 같은 법 시행규칙 제37조에 따라 위와 같이 소방훈련 및 교육을 실시하고 그 결과를 제출합니다.

2024 년 12 월 03 일

제출자(대표자): 안산문화재단 이사장 (직인 또는 서명)

소방본부장 또는 소방서장 귀하

소방합동훈련 사진



소방합동훈련준비 (고잔119안전센터)



훈련교보재 (물소화기, 들것, 구급함)



소방합동훈련 보고



화재상황 접수 (피난유도 통보)



화재신고 (소방서 신고)



화재상황전파 (발신기 기동 및 출입문 개방)



상황전파 옥내외방송 및 비상연락망 전체공지



피난유도 (출입문 개방)

소방합동훈련 사진



피난유도 (피난유도반 배치)



피난유도 (관람객 대피)



화재진압 (초기소화반)



화재진압 (소화전, 소화기)



응급구조반 (부상자 후송)



응급구조반 (부상자 후송)



방호복구반 (현장안전조치)



방호복구반 (화재현장 안전조치)

소방합동훈련 사진



훈련 화재상황 결과 보고(대표이사)



소화기 사용법 실습 교육(물소화기)



소방합동훈련 강평(대표이사)



소방합동훈련 강평(훈련통제관)