

2025년 하반기

무대점검 및 보수 결과보고

무대예술부



안 산 문 화 재 단
ART - CULTURAL ENERGY

2025년 하반기 무대점검 및 보수 결과보고

- 해돋이, 달맞이, 별무리 공연장 및 국제회의장, 다목적실의 무대점검 및 보수작업 완료
- 정기적인 기기점검과 유지보수 작업을 통하여 시스템의 안정화 완료

1. 사업개요

- 자체 안전검사 기준: 공연법 시행령 제10조6항 및 시행세칙

제9조 (자체안전검사)

- 1) 매년 자체 검사계획에 의한 자체 안전 검사를 실시토록 하여야 한다.
- 2) 자체 안전검사 결과 무대시설에 심각한 손상, 결함의 가능성을 발견할 경우 보완 또는 개. 보수 등 필요한 조치를 취하고 기록한다.

- 기 간: 2025년 7월 28일 ~ 8월 8일 (총12일)

- 장 소: 해돋이, 달맞이, 별무리 공연장, 국제회의장, 다목적홀

- 보수인원: 무대:5명, 조명:4명, 음향:4명 (총13명)

- 주요점검사항 (완료)

- 무대 용품 점검 및 덧마루 보수, 정리
- 상부, 하부 무대 기계 동작상태 점검
- 무대 기계 제어 콘솔 동작 점검
- 음향, 영상 선로 점검 및 보수
- 인터컴 선로 점검 및 벨트 팩 유지보수
- 조명 장비 점검 및 보수
- 조명 콘솔 및 실링, 발코니, 갤러리 시스템 점검

- 특이사항 (완료)

- 전동기(모터) 동작상태 점검
- 웨이트 및 리미트 스위치 점검

- 영상 프로젝터 점검 및 보수
- 음향 배전반 누전 차단기 점검 및 교체
- 조명 콘솔 정밀 점검
- 조명봉 청소 및 신호선 점검

2. 점검 결과

- 무대점검 및 보수를 통한 안전성 확보 및 공연사고 미연 방지
- 안전하고 원활한 공연 진행 도모
- 각 공연장의 시스템 안정화
- 자체 점검 및 보수를 통한 대처 능력 확보